



Aansluiting op de bestaande openbare riolering
 - De DWA en RWA buizen dienen gescheiden te lopen tot aan de rioollijn en dan met één buis aangesloten te worden op de openbare riolering.
 - Het niveau van de aansluiting moet voor plaatsing van de rioleringsbuizen en putten gemeten en gecontroleerd worden door de uitvoerder.
 - De uitvoering dient te gebeuren volgens de geldende reglementeringen.

Richtheelden voor de helling:
 circa 0.5 cm/m voor regenwater,
 1 cm/m voor vuil water,
 2 cm/m voor faecaal water.