

1ste AFDELING SECTIE B nr. 0293/00W000

RONDOM DE GEHELE HS-CABINE WORDT EEN STROOK VAN 1 meter BREEDT
AAN WATERDOORLATENDE BETONSTRAATSTENEN AANGELEGD

VOOR OPVANG HEMELWATER & OPPERVLAKTEWATER VOORZIEN WE DAT
TENMINSTE 1/4 VAN ONS PERCEEL GROND WATERDOORLATEND ZAL BLIJVEN
RONDOM ONZE HS-CABINE. DEZE ZONE ZAL EEN MAXIMALE DIEPTE HEBBEN
VAN 30 cm – AFGEWERKT MET GRAS

Er zijn Verlichtingspalen Aanwezig op de Openbare Weg in de STEENWEG

Er zijn Geen Bomen Aanwezig op de Openbare Weg in de STEENWEG

Alle Nutsleidingen zijn Aanwezig op de Openbare Weg
in de STEENWEG en in Alle Omliggende Straten

Er zijn Hydranten Aanwezig op de Openbare Weg in de STEENWEG

Niveau Bestaand Maaiveld op + 81.62 m TAW
Voorgesteld Niveau Maaiveld Volgens de Informatieplicht Watertoets op Niveau + 82.05 m TAW

Niveau Vloerpas Nieuwe HS-Cabine op Niveau + 82.15 m TAW