

Addendum R3 Lozing van afvalwater en koelwater

OV5 31 Geef een overzicht van de verschillende lozingspunten.

Vul onderstaande tabel in voor de lozingspunten van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater ander dan verontreinigd hemelwater, bedrijfsafvalwater dat verontreinigd hemelwater betreft, koelwater en effluent van een RWZI.

Het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van dezelfde ingedeelde inrichting of activiteit, dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd en zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, wordt integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater. Voor huishoudelijk afvalwater hoeft u het lozingsdebiet uitgedrukt in m³/uur en m³/dag niet in te vullen.

naam lozingspunt	max. m ³ /uur	max. m ³ /dag	max. m ³ /jaar	indelingsrubriek	nummer op plan
LP BA	1,8	4,04	92,5	3.4.1.a	LP BA
Reinigingsplaats landbouwmachines	1	2	50		
Mogelijks verontreinigd hemelwater	0,8	2,04	42,5		

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het reinigen van de reinigingsplaats voor landbouwvoertuigen. Hieronder vindt u verantwoording van de debieten:

- uurdebiet: er wordt een hogedrukreiniger gebruikt met een debiet van 1 m³/uur;
- dagdebiet: er worden max. 4 voertuigen/dag gereinigd met een reinigingstijd van een half uur per voertuig (4 voertuigen per dag x 0,5 uur/voertuig x 1 m³/uur = 2 m³/dag);
- jaardebiet: het aantal dagen dat er per jaar gereinigd wordt is 25 dagen (2 m³/dag x 25 dagen/jaar = 50 m³/jaar).

Afvalwater afkomstig van het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de reinigingsplaats met een oppervlakte van 50 m² valt:

- Uurdebiet: 50 m² x 0,0159 m³/m² oppervlakte = 0,795 m³/uur.
- Dagdebiet: 50 m² x 0,0408 m³/m² oppervlakte = 2,04 m³/dag.
- Jaardebiet: 50 m² x 0,85 m³/m² oppervlakte = 42,5 m³/jaar.

2 Beschrijf de afvalwaterstromen.

Geef per lozingspunt aan welke afvalwaterstromen samen komen in dit lozingspunt. Geef daarbij ook de herkomst van de afvalwaterstroom.

Bij wisselende debieten, bijvoorbeeld ten gevolge van de seizoensschommelingen, geeft u een inschatting van de debieten voor elke karakteristieke periode.

Het afvalwater dat geloosd wordt is afkomstig van de reinigingsplaats voor landbouwvoertuigen. Dit water wordt via een KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvangput geloosd in de gracht langs de Overhemsestraat.

OV5 33 Kruis voor elk lozingspunt aan waarin geloosd wordt.

naam lozingspunt **LP BA**

x-coördinaat lozingspunt **217901,1**

y-coördinaat lozingspunt **161863,1**

☐ openbare riolering.

☐ oppervlaktewater.

naam waterloop Gracht langs de Overhemsestraat

☐ rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding.

☒ onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

☐ grondwater.

☐ andere: