

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN: UITBREIDING VAN EEN LOODS

BRANDKLASSE: A

STRUCTURELE ELEMENTEN / BRANDWEERSTAND

Type II-elementen: R15

Compartimentswanden : niet aanwezig

COMPARTIMENTSGROOTTE

< 10.000 m² (bestaand + uitbreiding)

ACTIEVE BRANDBEVEILIGING

Automatische branddetectie

RWA-installatie: niet van toepassing (< 10.000 m²)

Brandgedrag daken: B/roof (t1)

EVACUATIE

Max. aantal aanwezige personen: 4 personen

Aantal nooddeuren: 2

Veiligheidssignalering en - verlichting volgens brandverslag

BRANDLUSMIDDELEN

1 bluseenheid / 200 m²