

# Rapport

Gebruikersprofiel Particulier

Dossieridentificatie BA\_25.309-6 woningen-251117-LOT 1

Voorwerp van de  
aanvraag vergunningsaanvraag

Datum van de  
aanmaak 17-11-2025

Ligging

Gemeente null

Straat null

Huisnummer null

Perceel null


XY-coördinaten

[[[212462.74988926091, 158588.2197505692;212459.23549814368,  
158581.77674098965;212457.55336547166,  
158582.75311251078;212432.02577812405,  
158597.56970761716;212435.3417440983, 158602.69922071323;212438.3858910232,  
158607.408045982;212439.33528244926, 158608.87662519608;212441.9113555727,  
158607.47063358594;212456.24688122532,  
158599.64573129825;212459.45647037472,  
158597.8937370805;212460.71427929163,  
158597.20780919865;212462.09496935486,  
158596.4550378099;212463.01247271747,  
158595.95473632868;212463.25736763517,  
158591.30471973028;212463.3613983743,  
158589.34073912818;212462.74988926091, 158588.2197505692]]]

Polygoon

Waterbeheerder(s) WATERING DE HERK

Omschrijving  
ligging



## Rekentool hemelwaterhergebruik

## Rekentool hemelwaterhergebruik

- Het voorziene hergebruik l/dag bedraagt: 176
- Het volume van de voorziene hemelwaterput (in liter) bedraagt: 15000
- De horizontale verharde oppervlakte van de overdekte constructie die is aangesloten op de hemelwaterput (in m<sup>2</sup>) bedraagt: 151,06

Op basis van bovenstaande waarden is de richtwaarde: 102,96 m<sup>2</sup>

Deze richtwaarde geeft aan hoeveel vierkante meter u mag in mindering brengen bij de dimensionering van de infiltratievoorziening of buffervoorziening in het kader van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.