



Bonheiden, 24 april 2025

Oude Baan 102b
2820 BONHEIDEN
telefoon: 015 55 51 51
website: www.atk.be
BTW: BE 0406.583.319


ALL TANK SOLUTIONS

Industrieweg 2043

3520 ZONHOVEN

Verslagnummer MM2/25/935-21

Datum van onderzoek: 24 april 2025

code D+M - KS

Plaats van onderzoek: Heers, Raes Van Heerslaan 40.

Afdeling MILIEU

*Beperkt driejaarlijks onderzoek van een bovengrondse opslaginstallatie
volgens Vlare II m.i.b. van het nazicht der plaatsingswijze.*

1. Beschrijving :

1.1. Algemene kenmerken :

Indelingslijst opslag volgens bijlage 1 Vlare II: 17.3.2.1.1.
Klasse opslag volgens bijlage 1 Vlare II: III
Indelingslijst verdeelinstallatie volgens bijlage 1 6.5.1°
Vlare II:
Klasse verdeelinstallatie volgens bijlage 1 Vlare II: III
Ligging (mbt ruimtelijke ordening): buiten industriegebied
Ligging (mbt waterwingebied): buiten waterwingebied

1.2. Kenmerken van de tank(s) :

tank/comp.nr:	Houder 1	Houder 2
firmanr:	-	
type:	dubw bovengr	dubw bovengr
materiaal:	C-staal / kunststof	C-staal
constructeur:	ROTH	METAALDECOR
constructienr:	01124053 64960	63.0204
prototypenr.:	Z-40.21.161	CPH002/64/2000
volume (l):	1000	4800
diam. (m):	B x H: 0.67 x 1.68	B x H: 1.25 x 2.00
lengte (m):	1.10	2.00
product:	Petroleum	Gasolie
toepassing:	verdeelpomp	verdeelpomp
bouwjaar:	2024	2004
installateur:		
volgende controle:	24-APR-28	24-APR-28

1.3. Dossier :

Milieuvergunning/ Provincie Limburg.
Omgevingsvergunning: Kenmerk 124.04.20/V2017N018225
Dossier 750.71/A/2017.089
Vergund voor 4800 en 1100 liter P3
Vergund voor 1 verdeelslang
Vergunning geldig tot 13.12.2027
Attest constructeur: In orde
Vorige verslagen: - Er werden geen verslagen voorgelegd.

2. Inhoud van de controle :

Aanwezigheid Vlare plaatjes bij vulmond(en) niet aanwezig
:
Geldigheidsdatum: -
Aanduidingen:
- volume. aanwezig

- opgeslagen product.	aanwezig
- gevarensymbool volgens codex.	aanwezig
- volgnummer exploitant.	niet van toepassing
- rook / vuurverbod.	aanwezig
- motor stilleggen.	aanwezig
- kenplaten van de tanks:	aanwezig
<u>Omschrijving leidingen:</u>	
- plaatsing leidingen:	bovengronds enkelwandig
- ontluchting.	in orde
<u>Inkuiping:</u>	niet van toepassing
- volume inkuiping.	-
- steunen.	-
- afstandseisen.	-
- materiaal:	-
- vloeistofdichtheid.	-
<u>uitwendige staat:</u>	
- bekleding:	houder 1: gegalvaniseerd
	houder 2: verf
- vervormingen.	geen
- ultrasoon diktemeting:	niet van toepassing
- fundering, zettingen:	niet van toepassing
<u>Inwendig staat:</u>	niet van toepassing
- reiniging.	-
- dakgebinte.	-
- bodem.	-
- verticale wand.	-
- lasnaden en verbindingen.	-
<u>Vloeistofdichte piste:</u>	niet van toepassing
- rond verdeelpompen.	niet van toepassing
- voor de bevoorradende vrachtwagen.	niet van toepassing
- koolwaterstofafscheider:	niet van toepassing
<u>Organoleptische verontreiniging:</u>	geen
- binnen de vloeistofpiste.	-
- buiten de vloeistofpiste.	-
- peilbuizen.	niet van toepassing
<u>Type lekdetektiesysteem</u>	sonde GOK LWG 2000
- prototypekeuring :	in orde
- beproeving lekdetektiesysteem	door simulatie van lek
<u>Systeem tegen overvulling:</u>	thermische sonde
- prototypekeuring :	in orde
- beproeving overvulbeveiliging:	met Fafnir meetapparatuur: opwarmingstijd
	in orde
<u>Andere:</u>	
- elektrische installatie:	met stekker
- equipotentiaalverbindingen.	niet van toepassing
- brandbestrijdingsmiddelen.	zie opmerking
- damprecuperatie fase I:	niet van toepassing
- damprecuperatie fase II:	niet van toepassing
- peilmeting:	vlotterpeilmeter
- noodstop.	niet van toepassing
<u>Levensduurbepaling:</u>	niet van toepassing
- restlevensduur (jaar):	niet van toepassing

3. Opmerkingen :

- Brandblusmiddelen zijn niet aanwezig: nog te voorzien aan pomp.
- Voor de bepaling van de aard en de omvang van de brandblusmiddelen is het wenselijk het advies te vragen van de plaatselijke brandweer.

4. Besluit :

De houder en de installatie voldoen aan de bepalingen van Vlare II, indien aan bovenstaande opmerkingen is voldaan. De vulmond(en) werd(en) voorzien van een groen ATK-plaatje. De opmerkingen dienen te worden in orde gebracht.

Het eerstvolgend beperkt onderzoek dient uitgevoerd te worden ten laatste op 24-APR-28.

De nummers van de ATK-plaatjes: LC2025042405 en LC2025042406.
Erkenningsnummer: 2015/HLucVanCappellen


Dossierbeheer,
Mg. Kristof De Smet

De onderzoeker,
Luc Van Cappellen

Nota's: 1. Zonder toestemming van ATK & de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Indien de bevoegde overheid dit eist, wordt het verslag aan hen overgemaakt. 2. Een ATK EVA-verslag is enkel geldig indien enerzijds de unieke controlekarakters VsIId en VsIHash in de eindnoot vermeld zijn en anderzijds hetzij gehandtekend is door gemachtigd ATK-personeel én afgedrukt werd op ATK-watermerkpapier, hetzij het merkteken van ATK bij dossierbeheer bevat.

© ATK 1999..2025 - MM2/25/935-21 - 24/04/2025 - 70935 - Type : Bovengrondse tank(M2P)
P:ATK-LC-20250425.806 - I:ATK-LC-20250425.416 - M:ATK-LC-20250425.455 - VsIId:83361862 - VsIHash:qu3pfz38w953rjbn - <https://eva.atk.be/verslag>